

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» (ЗАО «Энергомера»)
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,
принявших декларацию о соответствии

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному р-ну
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

г. Ставрополя 30 апреля 2010 г., № 1102635005384

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина 415, т. (8652)35-75-27, ф. (8652)56-66-90, E-mail concern@energomera.ru
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора Гусева Ф.А.
должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что шкаф учета и распределения электроэнергии ШУЭ-Р-ПСФС
наименование, тип, марка средств связи

соответствует «Правилам применения оборудования электропитания средств связи»,
обозначение требований

утвержденным приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту Правила), раздел XII

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание шкафа учета и распределения электроэнергии ШУЭ-Р-ПСФС

2.1. Назначение

Шкаф учета и распределения электроэнергии ШУЭ-Р-ПСФС предназначен для ввода, учета и распределения электрической энергии напряжением 380/220 В частотой 50 Гц.

2.2. Комплектность

В комплект поставки шкафа учета и распределения электроэнергии ШУЭ-Р-ПСФС входят:

- шкаф учета и распределения электроэнергии ШУЭ-Р-ПСФС;
- эксплуатационная документация.

2.3. Выполняемые функции


- электропитание средств связи переменным током;
- переключение отходящих линий электропитания средств связи с основного ввода сети переменного тока на резервный с помощью переключателя;
- ручное включение и отключение отходящих линий электропитания средств связи;
- защита от перегрузок, токов короткого замыкания и токов утечек на землю;
- местная сигнализация нормального и аварийного состояния.

2.4. Электрические характеристики

- номинальное напряжение 380/220 В
- номинальная частота 50 Гц
- максимальный ток потребления 63 А
- электрическое сопротивление изоляции, не менее 20 МОм
- испытательное напряжение переменного тока, которое выдерживает изоляция электрических цепей в течение 1 минуты, не менее 2,0 кВ

2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- условия эксплуатации и способы размещения согласно технической документации, входящей в комплект поставки
- климатические и механические требования согласно приложения 7 к Правилам (п. 7.1.1)
- габаритные размеры, не более 630x775x152 мм
- масса, не более 22 кг



2.6. Сведение о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В шкафу учета и распределения электроэнергии ШУЭ-Р-ПСФС отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 6/ИЛ-11 от 21.02.2011, проведенных
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательной лабораторией ООО «ЦСЛ»

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 28.02.2011
число, месяц, год

Декларация действительна до 28.02.2016
число, месяц, год



Генеральный директор
ЗАО «Энергомера»

Подпись
руководителя организации или
индивидуального предпринимателя,
подавшего декларацию

Ф.А. Гусев
И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

Подпись
уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

С.А. Мальянов
И.О. Фамилия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д. 9-5460

от « 14 » 03 2011 г.